

防災用自家発電装置

定格出力 272 kW 始動時間 40 秒以内

連続運転時間

2.7 時間

燃料消費量 72.1 l/h

液体

気体

m³N/h

周囲温度 -5 ~ 40 °C

製造番号

1YF-0171

製造年月 2011年 8月 製造者形式番号

AP400C

製造者名

ヤマ-エネルギーシステム株式会社

(社団法人日本内燃力発電設備協会認証品)

NUDD-111
6240



J
Pr
P