非常電源（自家発電設備）点検基準に基づき下記物件の点検
作業が完了致しましたので、以下の通り御報告申し上げます。

名　　称	東洋埠頭株式会社　大井事業所		
住　　所	東京都大田区東海6－1－5		
用　　途	非常用自家発電設備		
設備型式	TYGP80G	設備製造者	(株)東京電機
設備番号	R0612E－1	設備製造年月	2002　年　11　月
機関型式	4TN100TL－GH	発電機型式	HS－ZK
機関番号	09026	発電機番号	R0612G－1
出力及び回転速度	75.1　kW ×　1500　min^{-1}	発電機容量	80　kVA
設置場所	屋上設置	電圧及び周波数	200　V ×　50　Hz

総合所見は下記の通りです。

《点検結果概要》	
1）手動による起動、停止試験とも異常有りませんでした。	
2）当設備製造年月（2002．11）より約21年が経過しておりますので、エンジンオイル、燃料（軽油）、冷却水、	
各種フィルター等の交換を御願い致します。（機能維持の為、2～3年毎の定期交換を御勧め致します。）	
3）毎月の定期的な試運転を御願い致します。	
4）蓄電池交換時期（2010．2）が過ぎておりますので、早急の交換を御願い致します。	
5）過去点検時に停止ソレノイドの固着が原因と思われる発電機不起動の症状が発生しました。	
非常時に再発する可能性がございますので交換を御願い致します。	
6）EAC操作制御電源ON・OFF操作が良くありません。（特にOFFがしづらい）注意が必要です。	
	点検日　2023　年　9　月　19　日
	点検者